



## VKF Anerkennung Nr. 25754

**Inhaber /-in**  
Trivent AG  
Gruabastrasse 10  
9497 Triesenberg  
Liechtenstein

**Hersteller /-in**  
LIMOT GmbH & CO KG  
97980 Bad Mergentheim  
Germany

**Gruppe** 505 - Absperrvorrichtungen

**Produkt** Gehäuse MB/K, MBH/K

**Beschreibung** Absperrvorrichtung mit Brandschutzgehäuse aus Silicat-Brandschutzplatten (15mm), Ausblasstutzen und Rückschlagklappe. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3. (ohne Dunstzugshauben)

**Anwendung** Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der geforderten Brandschutzklappen, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung. Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 3334/224/14' (08.10.2014)

**Prüfbestimmungen** VKF, DIN 18017-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 04.09.2019  
**Ersetzt Dokument vom** 17.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher