



VKF Anerkennung Nr. 14894

Inhaber /-in
Trivent AG
Gruabastrasse 10
9497 Triesenberg
Liechtenstein

Hersteller /-in
Limot GmbH & Co. KG
97980 Bad Mergentheim
Germany

Gruppe 505 - Absperrvorrichtungen

Produkt LIMODOR TYP MB

Beschreibung Absperrvorrichtung mit Brandschutzgehäuse aus SUPALUX-G Platten (D=15mm), Ausblasstutzen und Rückschlagklappe. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3. Ohne Dunstzugshauben.

Anwendung Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der geforderten Brandschutzklappen, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung. Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3334/224/14' (08.10.2014); DIBT, Berlin: ABZ 'Z-41-3-632' (10.01.2019)

Prüfbestimmungen DIN 18017-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.09.2020
Ersetzt Dokument vom 30.06.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher